




AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny w Opolu – Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 4826550(51) fax 77 4826550 e-mail: labkozle@wsseopole.pl



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY
nr 218/W/S/OKK/17

ZLECENIODAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza

POCHODZENIE PRÓBKII: wodociąg Olszynka; Lubrza, przedszkole

PRÓBKOBIORCA: zleceniodawca

DOKUMENT: protokół przekazania próbek nr HK.450.24.2017.KT z dnia 07-06-2017r.

METODA POBRANIA PRÓBKII: według instrukcji skróconej WSSE

Powód pobrania: okolicznościowe pobranie próbki

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana/dostarczona w dniu: 07-06-2017r. Badania rozpoczęto: 07-06-2017r. Badania zakończono: 08-06-2017r.

Nr sprawy: OKK.9052.6.3.2017.JB

Kod próbki: 896

BADANE PARAMETRY	jednostka	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Mętność ^A	NTU	PB/BC-15 wydanie 02 z dn. 27.05.2005	0,64	1
Barwa ^A	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2012	<5	---
Zapach		PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	---
Smak		PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	---
Odczyn (pH) ^A		PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	7,1	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna w temp. 25°C ^A	µS/cm	PN-EN 27888: 1999	451 temp. pomiaru: 21,7	2 500
Amoniak (amonowy jon) ^A	mg/l	PN-C-04576-4: 1994 z wyłączeniem punktu 6b	<0,05	0,50
Bakterie grupy coli w 100 ml ^A	jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	0	0
Escherichia coli w 100 ml ^A	jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	0	0

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak A) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku A)

jtk – jednostki tworzące kolonie

* zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989 z 2015r.)

„<” uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 16-06-2017r.

Opracował

Młodszy Asystent

mgr inż. Anna Papiernik

Autoryzował

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Joanna Badora

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania „Sprawozdania z badań”.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egzemplarzach: z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

PO/DL – 02 – 05 – 03 – wersja 13