Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny w Opolu – Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 4826550(51) fax 77 4826550 e-mail: labkozle@wsseopole.pl

AB 519

ZGKiM
28. 10. 2016
1031/2016
LUBRZA

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY
nr 494/W/S/OKK/16

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku, ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
POCHODZENIE PRÓBKI: wodociąg sieciowy, Olszynka; Nowy Browiniec- przedszkole
PRÓBKOBIORCA: zleceniodawca
DOKUMENT: protokół przekazania próbek nr HK.450.31.2016.KT z dnia 19.10.2016
METODA POBRANIA PRÓBKI: instrukcja skrócona WSSE
Powód pobrania: według harmonogramu
Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń
Próbka pobrana/dostarczona w dniu:19-10-2016r. Badania rozpoczęto:19-10-2016r. Badania zakończono:20-10-2016r.
Nr sprawy: OKK.9052.6.3.2016.JB
Kod próbki: 1799

BADANE PARAMETRY jednostka	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Mętność [A] NTU	PB/BC-15 wydanie 02 z dn. 27.05.2005	0,40	1
Barwa [A] mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2012	<5	---
Zapach	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	---
Smak	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	---
Odczyn (pH) [A]	PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	7,2	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna w temp. 25°C [A] µS/cm	PN-EN 27888: 1999	468 temp. pomiaru: 21,1	2 500
Amoniak (amonowy jon) [A] mg/l	PN-C-04576-4: 1994 z wyłączeniem punktu 6b	<0,05	0,50
Bakterie grupy coli w 100 ml [A] jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	0	0
Escherichia coli w 100 ml [A] jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	0	0

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak **A**) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku A)

jtk – jednostki tworzące kolonie
* zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz.1989 z 2015r)
„<" uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 24-10-2016 r.

Opracował
Młodszy Asystent
mgr inż. Anna Papiernik

Autoryzował
Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
mgr inż. Jolanta Badora

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania „Sprawozdania z badań".
Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egzemplarzach: z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.