



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PRUDNIKU

ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik

sekr. tel. 077 436 20 74, fax 077 436 20 75

e-mail: sekretariat.pssc.prudnik@sanepid.gov.pl

ZGKIM
24. 01. 2024
9/12024
LUBRZA

HK. 90820.16.4.2024.KT

Prudnik, 19.01.2024 r.

*Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
na terenie gminy Lubrza
stan na 19.01.2024 r.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi na terenie gminy Lubrza:

| Lp | Producent wody (nazwa, adres) | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m ³ /d) | Liczba zaopatrywa nej ludności (tys.) | Uzdatnianie wody (metody) | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku | Prowadzone postępowanie administracyjne | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo | Jakość wody stan na 19.01.2024 r. |
|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wodę. | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Lubrzy ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza | Olszynka (Nowy Browiniec, Stoków) | - | - | odczelazianie odmanganianie | - | - | - | Wodociąg wyłączony |
| 2. | | Skrzypiec (Skrzypiec, Trzebina, Dytmarów, Krzyżkowiec, Jasiona, Laskowice, Lubrza Olszynka, Nowy Browiniec, Stoków) | 399 | 4,164 | - | - | - | - | przydatna do spożycia |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-------|-------------|---|---|--------------------------|
| 3. | Dobroszewice (Dobroszewice) | 5 | 0,040 | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 4. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. ul. Poniatowskiego 1 48-200 Prudnik | 1964 | 0,595 | dezynfekcja | - | - | przydatna do spożycia |

Powyższa ocena wydana została na podstawie ocen jakości wody wydanych w 2023 r. po analizie sprawozdań z badań wykonanych w ramach realizacji monitoringu jakości wody.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Prudniku

mgr inż. Krzysztof Tomczyk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Lubrza, ul. Wolności 7, 48-231 Lubrza
2. Starosta Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza
4. Prezes Wód Polskich, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, prezes@wody.gov.pl
5. a/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
Tel. 077 436 20 74 wew. 24